



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 7  
659100, Алтайский край, г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 1, телефон (385-95) 4-40-90, E-mail: tond7@mail.ru

**Предписание № 217/1/127**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Администрации Комарского сельсовета Заринского района Алтайского края в лице главы  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

Бспёрстовой Марии Владимировны ИНН 2244001997, ОГРН 102202102207

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Заринска и районов по  
(наименование органа ГПН)

пожарному надзору № 217 от «01» июля 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с 05 июля по 17 июля 2019 года проведена плановая выездная проверка противопожарного состояния территории, зданий, сооружений и помещений, расположенных по адресу: Алтайский край, Заринский район, с. Комарское ул. Молодёжная, 19; ул. Молодёжная, 17; ул. Молодёжная, 19

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

государственным инспектором г. Заринска, Ельцовского, Залесовского, Заринского, Кытмановского и Тогульского районов по пожарному надзору Вейц Сергеем Викторовичем

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Водонапорные башни не приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года.	ППР В РФ п. 60_1. «Водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года. Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды в водонапорной башне, предназначенной для нужд пожаротушения, не разрешается.»	31.03.2020 г.	
2.	Не предусмотрены для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорных башен автономные резервные источники электроснабжения.	ППР В РФ п. 60_1. «Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения.»	31.03.2020 г.	
3.	Не обеспечены запасы воды для целей пожаротушения в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	ППР В РФ п. 16. «На территории поселений и городских округов, территории садоводства или огородничества обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".»	31.03.2020 г.	
4.	Противопожарные	ППР В РФ п. 74. «Используются	31.03.2020 г.	

	расстояния между зданиями, сооружениями и строениями в поселениях используются для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта, для разведения костров и сжигания отходов и тары.	противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.»		
5.	Временные строения, на территориях поселений, располагаются на расстоянии менее 15 метров от других зданий и сооружений.	ППР В РФ п. 74. «Временные строения должны располагаться на расстоянии не менее 15 метров от других зданий и сооружений или у противопожарных стен.»	31.03.2020 г	
6.	Не обеспечена очистка прилегающей территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, сухой растительности.	ППР В РФ п. 77. «Руководитель организации обеспечивает очистку объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.»	31.03.2020 г	
7.	На объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенных в районах с торфяными почвами, не предусмотрено создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах.	ППР В РФ п. 78. «На объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенных в районах с торфяными почвами, необходимо предусматривать создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах. Противопожарные минерализованные полосы не должны препятствовать проезду к населенным пунктам и водоисточникам в целях пожаротушения.»	31.03.2020 г	
8.	При наличии на территории объекта защиты или вблизи него (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градири и др.) к ним не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.	ППР В РФ п. 80. «При наличии на территории объекта защиты или вблизи него (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градири и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.»	31.03.2020 г	
9.	Не реализованы полномочия органа местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального	ч. 1 ст. 63 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": «Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: ...1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования:»	31.03.2020 г	

	образования.			
10.	Не разработаны и не осуществлены программы и планы развития территории с включением мероприятий по обеспечению ПБ муниципального образования и объектов муниципальной собственности.	ч. 2 ст. 63 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": «Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: ...2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;»	31.03.2020 г	
11.	Не разработаны и не организовано выполнение муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности.	ч. 3 ст. 63 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": «Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: ...3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;»	31.03.2020 г	
12.	Не разработан план привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территориях поселений и контроль за его выполнением.	ч. 4 ст. 63 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": «Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: ...4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;»	31.03.2020 г	
13.	Не предусмотрено социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.	ч. 9 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: «Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: ...9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.»	31.03.2020 г	
14.	Не разработан нормативно правовой акт «Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны»	ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»	31.03.2020 г	
15.	Не включены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений.	ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»	31.03.2020 г	
16.	Не обеспеченно финансирование мер первичной пожарной безопасности в границах муниципального образования.	Статья 10 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»	31.03.2020 г	?
17.	Не разработан нормативно правовой акт «Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей»	подпункт 15 пункта 1 статьи 14.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»	31.03.2020 г	03.12.2018 № 41 Постановл.
18.	На объектах защиты	ППР В РФ п. 2. «В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных	31.03.2020 г	

	администрации Комарского сельсовета не разработаны и не утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности.	жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения.»		
19.	На объектах защиты Администрации Комарского сельсовета не организовано проведение проверки работоспособности систем (средств) противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре).	ППР В РФ п. 61. «Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.»	31.03.2020 г	
20.	На объектах не организовано проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий (автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре).	ППР в РФ п. 63 «Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводоизготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).».	31.03.2020 г	
21.	На объектах защиты Администрации Комарского сельсовета не соблюдаются сроки перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.	ППР В РФ п. 70. «Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно приложениям N1 и 2, а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.»	31.03.2020 г	
22.	На объектах защиты Администрации Комарского сельсовета отсутствуют специальные журналы учёта наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения, который ведется в произвольной форме.	ППР в РФ п. 478. «Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.»	31.03.2020 г	
23.	Планы эвакуации людей при пожаре, вывешенный на объектах, на соответствует требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009.	ППР в РФ п. 7. «На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре.»	31.03.2020 г	

Здание сельского дома культуры Администрации Комарского сельсовета Заринского района Алтайского края				
24.	Система автоматической пожарной сигнализации, смонтированная на объекте, не соответствует требованиям СП 5.13130.2009.	ППР В РФ п. 61. «При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности объектов защиты должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.» СП 5.13130.2009.	31.03.2020 г	
25.	Система оповещения людей о пожаре, смонтированная на объекте, не соответствует требованиям СП 3.13130.2009.	ППР В РФ п. 61. «При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности объектов защиты должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.» СП 3.13130.2009.	31.03.2020 г	
26.	Системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, смонтированные на объекте, находятся в неисправном состоянии.	ППР В РФ п. 61. «Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.»	31.03.2020 г	
27.	На объекте, не реже 1 раза в 5 лет, не организовано проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц.	ППР в РФ п. 24 «Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.»	31.03.2020 г	
28.	Двери эвакуационного выхода из здания открываются не по направлению движения из здания.	ППР в РФ п. 36ж «При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.»	31.03.2020 г	
29.	Допускается эксплуатация светильников в здании со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкциями светильников.	ППР в РФ п. 42 в «Запрещается обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника.»	31.03.2020 г	
30.	Объект не обеспечен огнетушителями по нормам, согласно приложения № 1 ППР в РФ.	ППР в РФ п. 70 «Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно приложениям N1 и 2, а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.»	31.03.2020 г	
31.	На объекте не обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.	ППР В РФ п. 12. На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.	31.03.2020 г	
Здание Администрации Комарского сельсовета Заринского района Алтайского края				
32.	Система автоматической пожарной сигнализации, смонтированная на объекте, не соответствует требованиям	ППР В РФ п. 61. «При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности объектов защиты должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.»	31.03.2020 г	

	СП 5.13130.2009.	СП 5.13130.2009.		
33.	Система оповещения людей о пожаре, смонтированная на объекте, не соответствует требованиям СП 3.13130.2009.	ППР В РФ п. 61. «При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности объектов защиты должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.» СП 3.13130.2009.	31.03.2020 г	
34.	Системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, смонтированные на объекте, находятся в неисправном состоянии.	ППР В РФ п. 61. «Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.»	31.03.2020 г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



Дознаватель ТО НД и ПР № 7 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю – Государственный инспектор г. Заринска, Ельцовского, Залесовского, Заринского, Заринского и Тогульского районов по пожарному надзору Вейц С.В.

Предписание для исполнения получил:

*Глава Администрации Комарского сельсовета Заринского района Алтайского края*  
*Беспёрстова Марна Владимировна*

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 22 » июля 2019 г.

(подпись)